

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE PRESENCIAL Nº 005 /2019 – EMAP**

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, com base em informações prestadas pela Gerência de Projetos, torna público aos interessados **RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** feito pela empresa **NORMATEL**, sobre itens do Edital da Licitação Presencial LRE nº 005/2019 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução, dos serviços de construção e modernização da subestação receptora (LOTE 1), construção da subestação e demais instalações no Pátio GH (LOTE 2) do Porto do Itaqui - São Luís/MA. Sobre os questionamentos prestam-se os seguintes esclarecimentos:

1. “No lote 2 na Planilha Orçamentaria Sintética (Lote 2) item 4.6.4 solicita a cotação de 5 unidades de quadros de distribuição em baixa tensão, no entanto no projeto somente necessita de 4 unidades. Temos que orçar 5 unidades ? Caso sim, por gentileza indicar em qual projeto está especificado o diagrama.”

Resposta

De acordo manifestação da Gerência de Projetos da EMAP (GEPRO), O Edital prevê 05 (cinco) unidades, contudo o projeto solicita somente 04 (quatro) unidades. Tendo em vista que a medição será realizada por preço unitário, a Licitante deverá orçar o valor unitário do item.

2. “No lote 2 na Planilha Orçamentaria Sintética (Lote 2) item 4.6.4 solicita a cotação de quadros de distribuição conforme detalhamento descrito na planilha de composição, composição EMAP-92, abaixo:

3.0	MATERIAIS DE APLICAÇÃO					R\$	85.412,28	99%
3.1	C-69	COTAÇÃO	RELÉ DIGITAL MULTIFUNÇÃO, TRIFÁSICO, 115V, TENSÃO AUXILIAR 120Vcc - 17427/SEINFRA TAB24	UNID	2,00	R\$ 11.667,88	R\$ 23.335,76	
3.2	C-76	COTAÇÃO	DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X2500A - 11001/SEINFRA	UNID	2,00	R\$ 28.424,90	R\$ 56.849,80	
3.3	C-77	COTAÇÃO	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA - 18366/SEINFRA	UNID	24,00	R\$ 217,78	R\$ 5.226,72	

Esse material utilizado na referência de preço está equivocado, pois foi considerado uma pequena parcela de todo conjunto. Com isso, os preços de mercado são quase 200% do valor referenciado na planilha. Pedimos que sejam revisados esse preços a fim de evitar prejuízos para as contratadas.”

Resposta

Submetido o presente questionamento à GEPRO, esta unidade de manifestou da seguinte forma “Qualquer divergência entre a planilha orçamentária e os projetos, no que tange a quantitativo e especificações de insumos será de responsabilidade da Contratante.”

E acrescentou ainda:

“Foi feita uma avaliação geral da proposta por parte da GEPRO e que não foi verificado divergência significativa no valor da Licitação.

Esta gerência informa ainda que conforme Matriz de Risco, caso seja identificado aumento desproporcional nos insumos propostos a responsabilidade é da Contratante.”

Fornecimento e Instalações de Equipamentos	Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais.	Aumento no valor global do projeto de forma a desequilibrar o contrato	CONTRATANTE
		Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa	CONTRATADA
	Instalar equipamentos na qualidade, quantidade, prazo ou custos inadequados	Não funcionamento ou funcionamento insuficiente dos sistemas	CONTRATADA
	Não atender ao cronograma da obra/objeto por falta de provisionamento de equipamentos e/ou materiais. Risco de não aquisição	Aumento de custos e/ou atrasos	CONTRATADA
Paralisação dos serviços de instalação			

São Luís/MA, 13 de setembro de 2019.

Maykon Froz Marques
Presidente substituto da CSL/EMAP